



## Tekniske bestemmelser for installasjon av vannmålere

Alle installasjoner, revisjoner/reparasjoner på/ved vannmålere skal utføres av godkjent rørleggerfirma.	
1	<p>Følgende type vannmåler godkjennes i Holmestrand kommune: Volumetrisk ringstempelmåler som standard for vanlige boliger.</p> <p><b>HOVEDREGEL:</b> <b>Q3 4 (QN 2,5 m<sup>3</sup>/time):</b> Volumetrisk ringstempelmåler. Høyeste vannføring for kontinuerlig belastning over lang tid er 2,5 m<sup>3</sup>/time.</p> <p><b>Q<sub>3</sub> 10 / Q<sub>3</sub> 16 (QN 6 m<sup>3</sup>/time / QN 10 m<sup>3</sup>/time):</b> Volumetrisk ringstempelmåler, for abonnenter med større vannforbruk. Høyeste vannføring for kontinuerlig belastning over lang tid er hhv. 6 m<sup>3</sup>/time og 10 m<sup>3</sup>/time. Ved større vannforbruk kan f.eks. to QN 2,5-målere parallellmonteres, istedenfor en QN 6-måler. Dette gir større målesikkerhet ved lav vannføring.</p> <p>Det er krav til montering i konsoll</p> <p><b>Unntak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Det kan søkes kommunen som dispensjon/godkjenning til avvik fra kravet om montering i konsoll.</li><li>- Det kan søkes om dispensjon/godkjenning for installasjon av volumetrisk ringstempelmåler ½ Q<sub>3</sub> 2,5 (Qn1,5 m<sup>3</sup>/time).</li></ul>
2	<p><b>Krav til installasjonen:</b></p> <p><u>For alle installasjoner:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Måler skal monteres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting.</li><li>• Måler skal monteres på hovedinntaksledning før første avgreining, og nærmest mulig stoppekran.</li><li>• Det skal ikke være vannuttak før vannmåler.</li><li>• Det skal monteres sil foran måler og stengeventil etter måler.</li><li>• Måler skal monteres med kuleventil på utløpssiden.</li><li>• For å unngå vannskade bør måleren plasseres i rom med gulvsluk, og ikke utsettes for frost eller sterk varme.</li><li>• Krav til montering i konsoll.</li></ul>
3	<p><b>Melding til Holmestrand kommune</b> Innen 1 uke etter at vannmåler er installert skal melding om installasjon sendes Holmestrand kommune som post eller epost:</p> <p><u>Post:</u> Holmestrand kommune, kommunalteknikk avd. vann og avløp - Vannmålerskjema Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand.</p> <p><u>Epost</u> Emne: Holmestrand kommune, kommunalteknikk avd. vann og avløp – Vannmålerskjema <a href="mailto:postmottak@holmestrand.kommune.no">postmottak@holmestrand.kommune.no</a></p>

4	<p><b>Plombering:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plombering og 1 gangs avlesning foretas av rørlegger. (Utstyr kan lånes på driftslageret til Holmestrand kommune).</li><li>• Dersom plomberingen brytes av en eller annen årsak skal Holmestrand kommune varsles snares for fornying av denne.</li></ul>
---	--